

Dotyczy: przetargu na **„Budowa kompleksu sportowego z programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Radymnie przy ul. Sportowej dz. nr 1990/1”**

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Radymno
37-550 Radymno, ul. Lwowska 20
tel. 016 628-15-89
fax 016 628-24-17
E-mail: inwestycje@radymno.pl
www.radymno.pl

Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. z późn. zm.).

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp

Miasto Radymno na podstawie art. 38 ust. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. z późn. zm.) podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 11

Na rysunku 099 dotyczącym drenażu jest geowłókna, natomiast w przedmiarach jest brak Proszę wyjaśnić czy ująć w przedmiarach – jeżeli tak to proszę podać typ, ilość m2 oraz w jakich robotach nabyć ujęta w budowlanych czy w sanitarnych ?

Odpowiedź na zapytanie nr 11

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż w przedmiarach nie należy ujmować geowłókniny.

Zapytanie nr 12

Poz. 1.3 i 1.4 przedmiaru Kanalizacja deszczowa i drenaż – Jakim kruszywem ma być zasypany wykop. Brak w przedmiarach na przyłącza podsypek i osypek – proszę uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zasypka i osypka nie występuje proszę nie ujmować jej w przedmiarach.

Zapytanie nr 13

ROBOTY BUDOWLANE

Boisko wielofunkcyjne

poz. 8.8 – ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej – powinno być mechaniczne zagęszczenie - co ująć w ofercie.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć zagęszczenie ręczne.