

INWENTARYZACJA TECHNICZNO- BUDOWLANA BUDYNKU NZOZ RADYMNO

NR 24/02/2018



Inwentaryzacja wykonana dla: **Miasto Radymno, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20**

Miejsce wykonania inwentaryzacji: **NZOZ w Radymnie, 37-550 Radymno, ul. Legionów 1**

Data wykonania pomiarów: 30.01.2018, 06.02.2018, 07.02.2018, 08.02.2018

Zespół pomiarowy: Emil Grochala, mgr inż. Robert Grochala

Data sporządzenia raportu: 24.02.2018

Cel opracowania: Inwentaryzacja techniczno-budowlana dla potrzeb audytu energetycznego

Zawartość opracowania

1. Informacje ogólne
 - 1.1. Opracowanie
 - 1.2. Zlecający
 - 1.3. Inwestor
 - 1.4. Adres budynku
 - 1.5. Przeznaczenie budynku
2. Podstawy opracowania
3. Ogólny opis obiektu
 - 3.1 Opis konstrukcji i technologii
 - 3.1.1. Podłoga na gruncie
 - 3.1.2. Ściany zewnętrzne
 - 3.1.3. Strop wewnętrzny
 - 3.1.4. Stropy zewnętrzne
 - 3.1.5. Dach
 - 3.1.6. Ściany wewnętrzne
 - 3.1.7. Drzwi zewnętrzne
 - 3.1.8. Drzwi wewnętrzne
 - 3.1.9. Okna zewnętrzne
4. Dane geometryczne budynku
 - 4.1. Powierzchnia zabudowy
 - 4.2. Powierzchnia netto oraz kubatura budynku
 - 4.3. Powierzchnia o regulowanej temperaturze
 - 4.4. Średnia wysokość kondygnacji
5. Charakterystyka energetyczna budynku
6. Charakterystyka systemu grzewczego
7. Charakterystyka instalacji
 - 7.1. Instalacja elektryczna
 - 7.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna
 - 7.3. Instalacja kominowa i wentylacyjna
8. Uproszczone rysunki techniczne
9. Dokumentacja fotograficzna

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. OPRACOWANIE

Inwentaryzacja techniczno-budowlana dla potrzeb audytu energetycznego budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radymnie.

1.2. ZLECAJĄCY

Miasto Radymno,
37-550 Radymno, ul. Lwowska 20
NIP 792-203-29-05, REGON 650900559

1.3. INWESTOR

Miasto Radymno,
37-550 Radymno, ul. Lwowska 20
NIP 792-203-29-05, REGON 650900559

1.4. ADRES BUDYNKU

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radymnie
ul. Legionów 1
37-550 Radymno

Telefon: 16 628 10 12

Budynek znajduje się na działce nr 1881 w Radymnie.



Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radymnie [źródło: geoportal.gov.pl]

1.5. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek użyteczności publicznej – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radymnie, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Pogotowie Ratunkowe Radymno (Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego).

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawy formalne: Umowa nr RG.V.2.2.2018 z dnia 5 lutego 2018 r. na wykonanie zadania "Opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją techniczno-budowlaną dla budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radymnie", którego częścią jest niniejsze opracowanie;

Normy: PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”;

Czynności: Oględziny oraz fotografowanie obiektu i wybranych jego elementów, pomiary dokonane za pomocą cyfrowego dalmierza laserowego DLE 40 Professional firmy Robert Bosch GmbH, Niemcy, nr seryjny: 992300764 (zakres pomiarowy: 0.05÷40 m, dokładność ± 1.5 mm) oraz cyfrowego dalmierza laserowego GLM 80 Professional z szyną pomiarową R 60 Professional firmy Robert Bosch GmbH, Niemcy, nr seryjny: 201221360 (zakres pomiarowy: 0.05÷80 m, dokładność ± 1.5 mm).

3. OGÓLNY OPIS OBIEKTU

3.1. OPIS KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII

Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radymnie oparty jest na rzucie w kształcie litery „H”. Posiada dwie kondygnacje zwieńczone wysokim dachem wielospadowym konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze ścianką kolankową. Dach kryty jest dachówką zakładkową ułożoną na łątach drewnianych mocowanych do krokwi. Budynek jest częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek został oddany do użytkowania około roku 1957. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z cegły pełnej (grubość ścian zewnętrznych około 57-58 cm). Stropy wewnętrzne żelbetowe, więźba dachowa wykonana w technologii drewnianej. Posadzki z terakoty na podłożu betonowym, część okien drewnianych skrzynkowych, część okien została kilka lat temu wymieniona na okna PCV o współczynniku $U=1.1$ W/m²K. W 2004 roku budynek przeszedł pod zarządzanie Miasta Radymna. Na terenie budynku funkcjonuje ARS MEDICA Sp. z o. o. NZOZ w Radymnie (działają Poradnie Lekarzy Rodzinnych, Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza). W północnym skrzydle na parterze siedzibę ma Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Pogotowie Ratunkowe Radymno (Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego). Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną. Budynek usytuowany w linii północ-południe (z obrotem 30° przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara), główne wejście od strony północnej.

3.1.1. Podłoga na gruncie

Fundamenty: ławy fundamentowe z betonu o grubości łącznej około 100 cm i wysokości 50 cm; ściany fundamentowe z cegły pełnej o łącznej grubości około 60 cm. Ściany nie posiadają żadnej izolacji przeciwwilgociowej, dlatego też są silnie zawilgocone, cegła murszeje, widoczne są odpryski farby oraz ogniska pleśni i grzybów (na podstawie Technicznych Badań Podłoża Gruntowego pod Przychodnią Rejonową w Radymnie z 1980 roku oraz na podstawie pomiarów i oględzin).

Podłoga na gruncie poza kanałami CO o grubości około **35 cm**. Przy ścianach zewnętrznych o grubości łącznej około **76 cm**. Znajdują się tam podpodłogowe kanały CO o głębokości około 40 cm i szerokości około 100 cm, przykryte z wierzchu płytami żelbetowymi o grubości 6 cm, styropianem o grubości 5 cm, podkładem betonowym 5 cm oraz właściwą warstwą podłogi. (grubości warstw na podstawie dokumentacji technicznej).

Płytki ceramiczne / Posadzka lastriko / Posadzka cementowa	2 cm
Podkład cementowy	3 cm
Beton	5 cm
2x Papa na lepiku	1 cm
Chudy beton	10 cm
Podsypka żwirowo piaskowa	15 cm

3.1.2. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne część nadziemna (parter i piętro): murowane z cegły pełnej (pokryte warstwą tynku cementowo-wapiennego od środka oraz od zewnątrz bez dodatkowej warstwy izolacji) o grubości łącznej 57-59 cm (na podstawie pomiarów i na podstawie dokumentacji).

3.1.3. Strop wewnętrzny

Strop wewnętrzny:

Nad piwnicą: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o łącznej grubości około 35 cm (na podstawie pomiarów i dokumentacji budynku).

Płytki ceramiczne / Posadzka z lastriko / Posadzka z linoleum	2 cm
Podkład cementowy	9 cm
Papa asfaltowa na lepiku	1 cm
Strop Ackermana	22 cm
Tynk cementowo-wapienny	1 cm

Nad parterem: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o łącznej grubości około 35 cm (na podstawie pomiarów i dokumentacji budynku).

Płytki ceramiczne / Posadzka z paneli / Parkiet	2 cm
Podkład cementowy	9 cm
Papa asfaltowa na lepiku	1 cm
Strop Ackermana	22 cm
Tynk cementowo-wapienny	1 cm

3.1.4. Stropy zewnętrzne

Stropy pod poddaszem nieogrzewanym (piętro):

Nad piętrem: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o łącznej grubości około 36 cm (na podstawie pomiarów i dokumentacji budynku).

Podkład cementowy	2 cm
Suprema	10 cm
Papa asfaltowa na lepiku	1 cm
Strop Ackermana	22 cm
Tynk cementowo-wapienny	1 cm

Stropy nad hydrofornią (piwnica):

Nad piętrem: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o łącznej grubości około 36 cm (na podstawie dokumentacji budynku).

Warstwa gruntu	30 cm
Papa asfaltowa na lepiku	1 cm
Płyta żelbetowa	15 cm

3.1.5. Dach

Dachy wielospadowy (nad poddaszem nieogrzewanym): o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, kryty dachówką zakładkową.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

3.1.6. Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne w części głównej: murowane konstrukcyjne z cegły pełnej z warstwami tynku cementowo-wapiennego z każdej strony o grubości łącznej około 43-45 cm oraz 30 cm oraz działowe z cegły dziurawki z warstwami tynku cementowo-wapiennego z każdej strony o grubości łącznej od około 10 cm do około 16 cm - na podstawie pomiarów.

3.1.7. Drzwi zewnętrzne

Wymiary oraz rodzaj materiału, z którego wykonane są drzwi zewnętrzne.

Oznaczenie	Lokalizacja	Elewacja	Rodzaj materiału	Wymiary otworu drzwiowego zewnętrzne [m]
D1	1.44 Wiatrołap 4	N	aluminiowe dwuskrzydłowe	1.41 x 2.19
D2	1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych	E	PCV jednoskrzydłowe	1.05 x 2.87
D3	1.34 Punkt szczepień - rejestracja	E	PCV jednoskrzydłowe	0.97 x 2.86
D4	1.28 Wiatrołap 2	E (N)	PCV jednoskrzydłowe	1.08 x 2.05
D5	0.13 Magazyn 4	E	drewniane jednoskrzydłowe	1.00 x 2.09
D6	0.20 Magazyn 8	W	drewniane jednoskrzydłowe	0.87 x 2.00
D7	0.21 Hydrofornia	E	drewniane jednoskrzydłowe	0.99 x 1.99
D8	1.47 Wiatrołap 5	N	PCV jednoskrzydłowe	0.97 x 1.97
D9	1.32 Wiatrołap 3	W (N)	aluminiowe jednoskrzydłowe	1.07 x 2.04
D10	1.1 Wiatrołap 1	W	drewniane jednoskrzydłowe	1.04 x 2.91

D1 - aluminiowe dwuskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 1.44 Wiatrołap 4 od strony północnej, częściowo przeszklone (32.0% przeszklania, dwuszybowe), w zadowalającym stanie technicznym (zużycie 16-30%), do bieżącej konserwacji.

D2 – PCV jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych od strony wschodniej (parter), częściowo przeszklone (19.0% przeszklania, dwuszybowe), w bardzo dobrym stanie technicznym (zużycie 0-15%), do bieżącej konserwacji.

D3 – PCV jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 1.34 Punkt szczepień - rejestracja od strony wschodniej (parter), częściowo przeszklone (18.5% przeszklania, dwuszybowe), w bardzo dobrym stanie technicznym (zużycie 0-15%), do bieżącej konserwacji.

D4 – PCV jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 1.28 Wiatrołap 2 od strony wschodniej we wnęce skierowane ku północy (parter), bez przeszklania, w zadowalającym stanie technicznym (zużycie 16-30%), do bieżącej konserwacji.

D5 – drewniane jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 0.13 Magazyn 4 od strony wschodniej (piwnica), bez przeszklania, w złym stanie technicznym (zużycie 51-70%), do wymiany na nowe.

D6 – drewniane jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 0.20 Magazyn 8 od strony zachodniej (piwnica), bez przeszklania, w złym stanie technicznym (zużycie 51-70%), do wymiany na nowe.

D7 – drewniane jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 0.21 Hydrofornia od strony wschodniej (piwnica), bez przeszklania, w złym stanie technicznym (zużycie 51-70%), do wymiany na nowe.

D8 – PCV jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 1.47 Wiatrołap 5 od strony północnej, bez przeszklania, w zadowalającym stanie technicznym (zużycie 16-30%), do bieżącej konserwacji.

D9 – aluminiowe jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 1.32 Wiatrołap 3 od strony zachodniej we wnęce skierowane ku północy (parter), bez przeszklania, w bardzo dobrym stanie technicznym (zużycie 0-15%), do bieżącej konserwacji.

D10 – drewniane jednoskrzydłowe drzwi do pomieszczenia 1.1 Wiatrołap 1 od strony zachodniej (parter), częściowo przeszklone (18.8% przeszklenia, dwuszybowe), w bardzo dobrym stanie technicznym (zużycie 0-15%), do bieżącej konserwacji.

3.1.8. Drzwi wewnętrzne

Wymiary oraz rodzaj materiału, z którego wykonane są drzwi wewnętrzne zostały zestawione w tabeli.

Lp.	Lokalizacja	Przeznaczenie	Rodzaj materiału	Ilość	Wymiary otworu drzwiowego [m]
1	Piwnice	0.1 Kotłownia	stalowe jednoskrzydłowe	1	0.99 x 1.99
2	Piwnice	0.2 Skład opału	stalowe jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.05
3	Piwnice	0.3 Kantorek	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.90 x 2.01
4	Piwnice	0.4 Korytarz 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.89 x 2.01
5	Piwnice	0.5 WC 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.67 x 2.00
6	Piwnice	0.6 Magazyn 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.18 x 2.05
7	Piwnice	0.7 Magazyn 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.00 x 2.13
8	Piwnice	0.8 Magazyn 3	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 2.05
9	Piwnice	0.9 Natryski	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.73 x 1.96
10	Piwnice	0.10 Warsztat	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.00 x 2.04
11	Piwnice	0.11 Korytarz 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 1.97
12	Piwnice	0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 2.03
13	Piwnice	0.13 Magazyn 4	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.62 x 2.01
14	Piwnice	0.14 Magazyn 5	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.88 x 2.01
15	Piwnice	0.15 Archiwum 1	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1 1	1.17 x 2.02 1.04 x 2.02 0.96 x 2.03
16	Piwnice	0.16 Magazyn 6	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.96 x 2.03
17	Piwnice	0.17 Pralnia	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.96 x 2.04 1.16 x 2.03
18	Piwnice	0.18 Magazyn 7	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 2.05
19	Piwnice	0.19 Korytarz 2	-	0	-
20	Piwnice	0.20 Magazyn 8	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 2.04
21	Piwnice	0.21 Hydrofornia	-	0	-
22	Piwnice	0.22 Pomieszczenie techniczne	-	0	-
23	Piwnice	0.23 Kuchnia	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.92 x 2.04
24	Piwnice	0.24 Archiwum 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.82 x 1.84
25	Piwnice	0.25 Schowek	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.82 x 1.86
26	Piwnice	0.26 Hol	-	0	-
27	Piwnice	0.27 Klatka schodowa	-	0	-
28	Parter	1.1 Wiatrołap 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.04 x 2.25
29	Parter	1.2 WC 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.77 x 2.03
30	Parter	1.3 Łazienka 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.77 x 2.03
31	Parter	1.4 Pokój kierowców karetek	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.88 x 2.07
32	Parter	1.5 Jadalnia	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.87 x 2.06 0.87 x 2.05
33	Parter	1.6 Pokój lekarzy	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.06

34	Parter	1.7 Szatnia	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 1.98
35	Parter	1.8 Natryski	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.79 x 2.04
36	Parter	1.9 Dyżurka	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.02
37	Parter	1.10 Przedpokój 1	-	0	-
38	Parter	1.11 Klatka schodowa 1	-	0	-
39	Parter	1.12 Poradnia ginekologiczna	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.75 x 2.12 0.97 x 2.02
40	Parter	1.13 Przedpokój 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.02
41	Parter	1.14 Łazienka 2	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1 1	0.97 x 2.02 0.88 x 2.03 0.88 x 2.03
42	Parter	1.15 Łazienka 3	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1 1	0.97 x 2.03 0.86 x 2.03 0.86 x 2.03
43	Parter	1.16 Gabinet położnej	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.00 x 2.03
44	Parter	1.17 Korytarz 1	PCV dwuskrzydłowe	1	1.95 x 3.11
45	Parter	1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 2.04
46	Parter	1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.08 x 2.02
47	Parter	1.20 Rehabilitacja: sala ćwiczeń	drewniane przesuwne	1	1.00 x 2.08
48	Parter	1.21 Magazynek 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.71 x 2.00
49	Parter	1.22 Poradnia chirurgiczna	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	1.20 x 2.01 1.19 x 2.03
50	Parter	1.23 Sala operacyjna	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.09 x 2.02
51	Parter	1.24 Korytarz 2	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	1.10 x 2.04 1.09 x 2.04
52	Parter	1.25 WC Niepełnosprawni	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.07 x 2.05
53	Parter	1.26 WC 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.04
54	Parter	1.27 Poczekalnia	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.18 x 2.65
55	Parter	1.28 Wiatrołap 2	-	0	-
56	Parter	1.29 Gabinet zabiegowy	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.07 x 2.03
57	Parter	1.30 Gabinet EKG	drewniane jednoskrzydłowe drewniane przesuwne	1 1	1.07 x 2.05 1.09 x 2.03
58	Parter	1.31 Korytarz 3	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	1.10 x 2.06 0.96 x 2.03
59	Parter	1.32 Wiatrołap 3	-	0	-
60	Parter	1.33 Punkt szczepień	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.99 x 2.03
61	Parter	1.34 Punkt szczepień - rejestracja	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.88 x 2.03
62	Parter	1.35 WC 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.78 x 2.06
63	Parter	1.36 Łazienka 4	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.79 x 2.05
64	Parter	1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.99 x 2.05
65	Parter	1.38 Poradnia dziecięca 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.04
66	Parter	1.39 Poradnia dziecięca 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.06
67	Parter	1.40 Poradnia dziecięca - rejestracja	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.05
68	Parter	1.41 Poczekalnia dzieci chorych	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.04

69	Parter	1.42 Schowek 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.78 x 2.07
70	Parter	1.43 Schowek 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.67 x 1.68
71	Parter	1.44 Wiatrołap 4	PCV dwuskrzydłowe	1	1.55 x 2.17
72	Parter	1.45 Rejestracja główna	-	0	-
73	Parter	1.46 Klatka schodowa 2	-	0	-
74	Parter	1.47 Wiatrołap 5	PCV dwuskrzydłowe	1	1.47 x 2.06
75	Piętro	2.1 Magazyn 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.08 x 2.03
76	Piętro	2.2 Gabinet położnych środowiskowych	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.68 x 2.05 1.07 x 2.03
77	Piętro	2.3 Poradnia ogólna 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.10 x 1.98
78	Piętro	2.4 Magazyn fartuchów	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.08 x 2.03
79	Piętro	2.5 Sala konferencyjna	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.08 x 2.03
80	Piętro	2.6 WC 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.78 x 2.03
81	Piętro	2.7 Magazyn odpadów medycznych	-	0	-
82	Piętro	2.8 Przedsionek 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.00
83	Piętro	2.9 Gabinet lekarski	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.08 x 2.02
84	Piętro	2.10 Sterylizacja	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 2.05
85	Piętro	2.11 Archiwum 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.04
86	Piętro	2.12 Korytarz 1	-	0	-
87	Piętro	2.13 Łazienka 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.76 x 2.01
88	Piętro	2.14 WC 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.68 x 2.03
89	Piętro	2.15 Hol 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.10 x 2.04
90	Piętro	2.16 Klatka schodowa 1	-	0	-
91	Piętro	2.17 Przedsionek 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.10 x 2.04
92	Piętro	2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.99 x 2.04
93	Piętro	2.19 Pracownia RTG	ołowiane jednoskrzydłowe	1	1.28 x 2.07
94	Piętro	2.20 Magazynek 1	ołowiane jednoskrzydłowe	1	0.75 x 2.04
95	Piętro	2.21 Magazynek 2	ołowiane jednoskrzydłowe	1	0.75 x 2.04
96	Piętro	2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2	ołowiane jednoskrzydłowe	1	0.75 x 2.04
97	Piętro	2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3	-	0	-
98	Piętro	2.24 Przedsionek 3	ołowiane jednoskrzydłowe	1	0.80 x 2.05
99	Piętro	2.25 Przedsionek 4	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.81 x 2.02 0.96 x 2.04
100	Piętro	2.26 Szatnia 1	-	0	-
101	Piętro	2.27 Przedsionek 5	-	0	-
102	Piętro	2.28 Szatnia 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.05
103	Piętro	2.29 Przedsionek 6	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.87 x 2.06
104	Piętro	2.30 Archiwum 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.65 x 2.03
105	Piętro	2.31 Księgowość	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.02
106	Piętro	2.32 WC 3	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.77 x 2.04 0.76 x 2.03
107	Piętro	2.33 WC 4	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.78 x 2.00 0.77 x 2.00

108	Piętro	2.34 Zaplecze kuchenne	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.99 x 2.04
109	Piętro	2.35 Magazyn 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.70 x 2.03
110	Piętro	2.36 Sekretariat	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.00
111	Piętro	2.37 Pokój Dyrektora	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.99 x 2.08
112	Piętro	2.38 Pokój socjalny	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.99 x 2.05
113	Piętro	2.39 Korytarz 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.08 x 2.03
114	Piętro	2.40 Gabinet stomatologiczny	drewniane jednoskrzydłowe drewniane jednoskrzydłowe	1 1	0.98 x 2.05 0.77 x 2.03
115	Piętro	2.41 Rejestracja stomatologia	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.98 x 2.04
116	Piętro	2.42 Poradnia ogólna 2	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.99 x 2.03
117	Piętro	2.43 Poradnia ogólna 3	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.97 x 2.03
118	Piętro	2.44 Korytarz 3	drewniane jednoskrzydłowe	1	1.08 x 2.03
119	Piętro	2.45 Magazyn 3	drewniane jednoskrzydłowe	1	0.86 x 2.03
120	Piętro	2.46 Hol 2	-	0	-
121	Piętro	2.47 Klatka schodowa 2	-	0	-
122	Poddasze	Strych nieużytkowy	stalowe jednoskrzydłowe	1	0.93 x 1.98

3.1.9. Okna zewnętrzne

Około 57% okien znajdujących się w budynku to okna z PCV dwuszybowe o współczynniku około $U=1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ wymieniane sukcesywnie od roku 2004 wszystkie okna są w bardzo dobrym stanie technicznym (zużycie 0-15%), do bieżącej konserwacji oraz w zadawalającym stanie technicznym (zużycie 16-30%), do bieżącej konserwacji. Pozostałe okna to okna drewniane najczęściej skrzynkowe. Drewniane okna znajdujące się na parterze i na piętrze są w średnim stanie technicznym (zużycie 31-50%), do kapitalnego remontu lub wymiany na nowe oraz w zadawalającym stanie technicznym (zużycie 16-30%), do bieżącej konserwacji. Drewniane okna znajdujące się w piwnicach są w złym stanie technicznym (zużycie 51-70%), do wymiany na nowe. Na dachu budynku zamontowane zostało 6 półokrągłych okien dachowych (pojedyncze szyby), wszystkie w złym stanie technicznym (zużycie 51-70%), do wymiany na nowe.

Zestawienie okien i drzwi na poszczególnych elewacjach (wymiary szerokość x wysokość)

Elewacja zachodnia	Elewacja południowa	Elewacja wschodnia	Elewacja północna
D6 1 szt. 0.87 x 2.00	O4 8 szt. 1.47 x 1.48	D2 1 szt. 1.05 x 2.87	D1 1 szt. 1.41 x 2.19
D10 1 szt. 1.04 x 2.91	O7 3 szt. 1.45 x 2.18	D3 1 szt. 0.97 x 2.86	D4 1 szt. 1.08 x 2.05
O1 3 szt. 1.18 x 0.79	O8 2 szt. 1.43 x 2.16	D5 1 szt. 1.00 x 2.09	D8 1 szt. 0.97 x 1.97
O3 1 szt. 0.99 x 0.99	O10 21 szt. 1.38 x 2.14	D7 1 szt. 0.99 x 1.99	D9 1 szt. 1.07 x 2.04
O4 2 szt. 1.47 x 1.48		O1 3 szt. 1.18 x 0.79	O4 3 szt. 1.47 x 1.48
O6 2 szt. 1.05 x 2.18		O2 1 szt. 1.47 x 0.99	O7 3 szt. 1.45 x 2.18
O7 2 szt. 1.45 x 2.18		O4 2 szt. 1.47 x 1.48	O9 2 szt. 0.56 x 1.15
O8 3 szt. 1.43 x 2.16		O5 2 szt. 0.90 x 0.92	O10 14 szt. 1.38 x 2.14
O10 13 szt. 1.38 x 2.14		O7 3 szt. 1.45 x 2.18	O15 2 szt. 1.04 x 0.63
O13 1 szt. 1.38 x 1.36		O10 12 szt. 1.38 x 2.14	O17 1 szt. 4.22 x 3.20
O16 1 szt. 1.68 x 2.12		O11 1 szt. 0.87 x 1.15	
		O12 3 szt. 1.42 x 2.13	
		O14 1 szt. 0.60 x 1.15	
		O16 1 szt. 1.68 x 2.12	

Oznaczenie	Lokalizacja	Przeznaczenie	Elewacja	Ilość	Rodzaj materiału	Wymiary zewnętrzne otworów okiennych [m]
O1	Piwnice	0.1 Kotłownia	E	3	drewniane skrzynkowe	1.18 x 0.79
O1	Piwnice	0.2 Skład opału	W	3	drewniane skrzynkowe	1.18 x 0.79
O2	Piwnice	0.3 Kantorek	E	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 0.99
O3	Piwnice	0.6 Magazyn 1	W	1	drewniane skrzynkowe	0.99 x 0.99
O4	Piwnice	0.10 Warsztat	N	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4	Piwnice	0.13 Magazyn 4	E	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4	Piwnice	0.14 Magazyn 5	N	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4	Piwnice	0.15 Archiwum 1	E	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48

O4			S	2	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4	Piwnice	0.16 Magazyn 6	S	2	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4	Piwnice	0.17 Pralnia	S	2	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4	Piwnice	0.18 Magazyn 7	S	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4	Piwnice	0.20 Magazyn 8	S	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O5	Piwnice	0.21 Hydrofornia	E	2	drewniane skrzynkowe	0.90 x 0.92
O4	Piwnice	0.23 Kuchnia	W	2	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O4			N	1	drewniane skrzynkowe	1.47 x 1.48
O6	Parter	1.2 WC 1	W	1	drewniane skrzynkowe	1.05 x 2.18
O7	Parter	1.4 Pokój kierowców karet	N	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7			W	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7	Parter	1.5 Jadalnia	N	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7	Parter	1.6 Pokój lekarzy	N	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7	Parter	1.7 Szatnia	S	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7	Parter	1.8 Natryski	S	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O6	Parter	1.9 Dyżurka	W	1	drewniane skrzynkowe	1.05 x 2.18
O7			S	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O8	Parter	1.12 Poradnia ginekologiczna	W	1	PCV dwuszybowe	1.43 x 2.16
O8			S	1	PCV dwuszybowe	1.43 x 2.16
O8	Parter	1.13 Przedpokój 2	W	1	PCV dwuszybowe	1.43 x 2.16
O8	Parter	1.14 Łazienka 2	W	1	PCV dwuszybowe	1.43 x 2.16
O9	Parter	1.15 Łazienka 3	N	2	PCV dwuszybowe	0.56 x 1.15
O8	Parter	1.16 Gabinet położnej	S	1	PCV dwuszybowe	1.43 x 2.16
O10	Parter	1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia	S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa	S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.20 Rehabilitacja: sala ćwiczeń	S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.22 Poradnia chirurgiczna	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.23 Sala operacyjna	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			E	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O11	Parter	1.25 WC Niepełnosprawni	E	1	PCV dwuszybowe	0.87 x 1.15
O12	Parter	1.27 Poczekalnia	E	2	PCV dwuszybowe	1.42 x 2.13
O12	Parter	1.28 Wiatrołap 2	E	1	PCV dwuszybowe	1.42 x 2.13
O10	Parter	1.29 Gabinet zabiegowy	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O13			W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 1.36
O10	Parter	1.30 Gabinet EKG	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.32 Wiatrołap 3	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.33 Punkt szczepień	S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.34 Punkt szczepień - rejestracja	S	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O14	Parter	1.36 Łazienka 4	E	1	PCV dwuszybowe	0.60 x 1.15
O10	Parter	1.38 Poradnia dziecięca 1	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.39 Poradnia dziecięca 2	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Parter	1.40 Poradnia dziecięca - rejestracja	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O15	Parter	1.42 Schowek 1	N	1	PCV dwuszybowe	1.04 x 0.63
O15	Parter	1.43 Schowek 2	N	1	PCV dwuszybowe	1.04 x 0.63
O16	Parter	1.45 Rejestracja główna	E	1	PCV dwuszybowe	1.68 x 2.12
O16			W	1	PCV dwuszybowe	1.68 x 2.12
O10	Piętro	2.1 Magazyn 1	S	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.2 Gabinet położnych środowiskowych	S	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.3 Poradnia ogólna 1	S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.4 Magazyn fartuchów	S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.5 Sala konferencyjna	S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O7	Piętro	2.7 Magazyn odpadów medycznych	N	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O10	Piętro	2.9 Gabinet lekarski	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.10 Sterylizacja	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.11 Archiwum 1	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14

O10	Piętro	2.12 Korytarz 1	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.16 Klatka schodowa 1	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1	E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.19 Pracownia RTG	W	3	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O7	Piętro	2.26 Szatnia 1	E	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7	Piętro	2.28 Szatnia 2	E	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7	Piętro	2.29 Przedśionek 6	E	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O7	Piętro	2.30 Archiwum 2	W	1	drewniane skrzynkowe	1.45 x 2.18
O10	Piętro	2.31 Księgowość	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			S	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.34 Zaplecze kuchenne	S	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.36 Sekretariat	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.37 Pokój Dyrektora	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.38 Pokój socjalny	N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.39 Korytarz 2	W	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.40 Gabinet stomatologiczny	E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			S	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.42 Poradnia ogólna 2	N	2	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.43 Poradnia ogólna 3	E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10			N	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.44 Korytarz 3	E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O10	Piętro	2.45 Magazyn 3	E	1	PCV dwuszybowe	1.38 x 2.14
O17	Piętro	2.47 Klatka schodowa 2	N	1	PCV dwuszybowe	4.22 x 3.20

Przy otworach okiennych wewnętrznych przy oknach drewnianych są parapety z lastriko, przy oknach z PCV są parapety plastikowe. Na zewnątrz budynku przy otworach okiennych parapety z blachy stalowej.

4. DANE GEOMETRYCZNE BUDYNKU

4.1. Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: **682.46 m²**

4.2. Powierzchnia netto oraz kubatura budynku

Powierzchnia netto budynku	1407.90 m²	Kubatura brutto budynku	7881.74 m³
Powierzchnia netto Piwnic	341.48 m²	Kubatura netto budynku	4359.61 m³
Powierzchnia netto Parteru	532.62 m²		
Powierzchnia netto Piętra	533.80 m²		

Powierzchnie netto oraz kubatury netto poszczególnych pomieszczeń zostały zestawione w tabeli.

Lp.	Lokalizacja	Przeznaczenie	Powierzchnia [m ²]	Kubatura [m ³]
1	Piwnice	0.1 Kotłownia	30.85	117.16
2	Piwnice	0.2 Skład opału	27.13	86.86
3	Piwnice	0.3 Kantorek	8.91	23.97
4	Piwnice	0.4 Korytarz 1	1.71	4.67
5	Piwnice	0.5 WC 1	1.64	4.46
6	Piwnice	0.6 Magazyn 1	12.50	33.63
7	Piwnice	0.7 Magazyn 2	2.47	4.83
8	Piwnice	0.8 Magazyn 3	1.98	4.69
9	Piwnice	0.9 Natryski	1.67	4.34
10	Piwnice	0.10 Warsztat	8.72	22.85
11	Piwnice	0.11 Korytarz 2	1.98	5.23

12	Piwnice	0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1	3.08	8.41
13	Piwnice	0.13 Magazyn 4	11.47	30.17
14	Piwnice	0.14 Magazyn 5	11.03	29.19
15	Piwnice	0.15 Archiwum 1	22.21	58.19
16	Piwnice	0.16 Magazyn 6	33.15	90.50
17	Piwnice	0.17 Pralnia	31.07	83.89
18	Piwnice	0.18 Magazyn 7	8.63	23.73
19	Piwnice	0.19 Korytarz 2	27.71	75.09
20	Piwnice	0.20 Magazyn 8	12.85	35.34
21	Piwnice	0.21 Hydrofornia	23.18	68.38
22	Piwnice	0.22 Pomieszczenie techniczne	8.82	25.58
23	Piwnice	0.23 Kuchnia	22.61	61.27
24	Piwnice	0.24 Archiwum 2	5.02	9.89
25	Piwnice	0.25 Schowek	5.03	4.61
26	Piwnice	0.26 Hol	10.91	29.35
27	Piwnice	0.27 Klatka schodowa	5.15	11.48
28	Parter	1.1 Wiatrołap 1	2.03	6.39
29	Parter	1.2 WC 1	1.23	3.87
30	Parter	1.3 Łazienka 1	1.40	4.42
31	Parter	1.4 Pokój kierowców karetek	11.91	37.87
32	Parter	1.5 Jadalnia	13.00	41.34
33	Parter	1.6 Pokój lekarzy	8.66	27.28
34	Parter	1.7 Szatnia	18.57	57.75
35	Parter	1.8 Natryski	4.36	13.60
36	Parter	1.9 Dyżurka	11.43	36.00
37	Parter	1.10 Przedpokój 1	6.71	21.00
38	Parter	1.11 Klatka schodowa 1	18.34	60.00
39	Parter	1.12 Poradnia ginekologiczna	13.29	41.60
40	Parter	1.13 Przedpokój 2	4.31	13.49
41	Parter	1.14 Łazienka 2	6.10	19.41
42	Parter	1.15 Łazienka 3	6.13	19.52
43	Parter	1.16 Gabinet położnej	8.98	28.11
44	Parter	1.17 Korytarz 1	17.49	54.39
45	Parter	1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia	21.72	68.85
46	Parter	1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa	31.07	98.64
47	Parter	1.20 Rehabilitacja: sala ćwiczeń	31.83	100.55
48	Parter	1.21 Magazynek 1	0.81	2.52
49	Parter	1.22 Poradnia chirurgiczna	16.47	51.22
50	Parter	1.23 Sala operacyjna	22.82	70.97
51	Parter	1.24 Korytarz 2	19.25	60.06
52	Parter	1.25 WC Niepełnosprawni	6.68	21.04
53	Parter	1.26 WC 1	1.73	5.41

54	Parter	1.27 Poczekalnia	26.26	82.93
55	Parter	1.28 Wiatrołap 2	4.06	73.56
56	Parter	1.29 Gabinet zabiegowy	12.85	39.04
57	Parter	1.30 Gabinet EKG	6.50	20.54
58	Parter	1.31 Korytarz 3	11.78	49.39
59	Parter	1.32 Wiatrołap 3	3.90	12.29
60	Parter	1.33 Punkt szczepień	10.75	33.65
61	Parter	1.34 Punkt szczepień - rejestracja	11.28	35.31
62	Parter	1.35 WC 2	1.20	3.77
63	Parter	1.36 Łazienka 4	1.68	5.29
64	Parter	1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych	8.65	27.07
65	Parter	1.38 Poradnia dziecięca 1	11.55	36.50
66	Parter	1.39 Poradnia dziecięca 2	12.23	38.52
67	Parter	1.40 Poradnia dziecięca - rejestracja	9.74	30.39
68	Parter	1.41 Poczekalnia dzieci chorych	11.94	37.49
69	Parter	1.42 Schowek 1	5.91	16.27
70	Parter	1.43 Schowek 2	6.08	11.77
71	Parter	1.44 Wiatrołap 4	2.56	5.98
72	Parter	1.45 Rejestracja główna	40.11	124.97
73	Parter	1.46 Klatka schodowa 2	22.91	61.97
74	Parter	1.47 Wiatrołap 5	4.36	10.81
75	Piętro	2.1 Magazyn 1	11.92	36.95
76	Piętro	2.2 Gabinet położnych środowiskowych	11.12	34.92
77	Piętro	2.3 Poradnia ogólna 1	22.76	65.09
78	Piętro	2.4 Magazyn fartuchów	32.56	102.24
79	Piętro	2.5 Sala konferencyjna	32.74	102.15
80	Piętro	2.6 WC 1	2.54	7.95
81	Piętro	2.7 Magazyn odpadów medycznych	5.62	17.31
82	Piętro	2.8 Przedsionek 1	3.24	9.98
83	Piętro	2.9 Gabinet lekarski	13.85	39.33
84	Piętro	2.10 Sterylizacja	6.93	21.62
85	Piętro	2.11 Archiwum 1	6.35	19.81
86	Piętro	2.12 Korytarz 1	45.04	130.62
87	Piętro	2.13 Łazienka 1	1.01	3.15
88	Piętro	2.14 WC 2	0.97	3.03
89	Piętro	2.15 Hol 1	7.51	21.85
90	Piętro	2.16 Klatka schodowa 1	21.32	113.80
91	Piętro	2.17 Przedsionek 2	4.03	12.61
92	Piętro	2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1	6.54	20.54
93	Piętro	2.19 Pracownia RTG	32.78	102.27
94	Piętro	2.20 Magazynek 1	1.26	3.93
95	Piętro	2.21 Magazynek 2	1.93	6.04

96	Piętro	2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2	3.33	10.42
97	Piętro	2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3	3.01	9.45
98	Piętro	2.24 Przedśionalek 3	1.57	4.91
99	Piętro	2.25 Przedśionalek 4	3.26	10.14
100	Piętro	2.26 Szatnia 1	6.66	20.91
101	Piętro	2.27 Przedśionalek 5	3.82	11.92
102	Piętro	2.28 Szatnia 2	5.64	17.48
103	Piętro	2.29 Przedśionalek 6	5.62	17.48
104	Piętro	2.30 Archiwum 2	3.77	11.80
105	Piętro	2.31 Księgowość	12.99	40.66
106	Piętro	2.32 WC 3	2.40	7.60
107	Piętro	2.33 WC 4	1.92	6.03
108	Piętro	2.34 Zaplecze kuchenne	8.70	27.41
109	Piętro	2.35 Magazyn 2	2.37	7.44
110	Piętro	2.36 Sekretariat	12.04	37.56
111	Piętro	2.37 Pokój Dyrektora	11.80	36.93
112	Piętro	2.38 Pokój socjalny	9.82	30.74
113	Piętro	2.39 Korytarz 2	17.21	53.87
114	Piętro	2.40 Gabinet stomatologiczny	21.83	63.09
115	Piętro	2.41 Rejestracja stomatologia	7.45	21.53
116	Piętro	2.42 Poradnia ogólna 2	18.73	54.88
117	Piętro	2.43 Poradnia ogólna 3	15.17	44.60
118	Piętro	2.44 Korytarz 3	16.73	49.35
119	Piętro	2.45 Magazyn 3	3.53	11.05
120	Piętro	2.46 Hol 2	39.77	125.28
121	Piętro	2.47 Klatka schodowa 2	22.64	71.32

4.3. Powierzchnia o regulowanej temperaturze

Powierzchnia o regulowanej temperaturze wynosi: **1375.90 m²** (wszystkie pomieszczenia w budynku poza pomieszczeniami 0.21 Hydrofornia oraz 0.22 Pomieszczenie techniczne).

4.4. Średnia wysokość kondygnacji

Ilość kondygnacji: 3 (Piwnice, Parter, Piętro)

Piwnica: średnia wysokość kondygnacji wynosi: **2.80 m**

Parter: średnia wysokość kondygnacji wynosi: **3.23 m**

Piętro: średnia wysokość kondygnacji wynosi: **3.14 m**

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radymnie ogrzewany jest z kotłowni jednym kotłem gazowym:

- **Kocioł grzewczy gazowy wodny niskotemperaturowy Symbol 8, typ SKGGW-N160-B1-I-VIII-0.35**, producent: Wytwórnia Kotłów Centralnego Ogrzewania inż. Marcin Bartnik z Sosnowca, nr. fabryczny 3169, znamionowa moc cieplna 160 kW, powierzchnia grzewcza 2.1 m², maksymalne ciśnienie robocze wody 0.35 MPa, rok produkcji 1995.

Ciepła woda na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radymnie przygotowywana jest przez jeden gazowy podgrzewacz wody znajdujący się w kotłowni:

- **Automatyczny zbiornikowy podgrzewacz wody, model: 25V40-7**, producent: RHEEMGLAS MANUFACTURING CO., nr. fabryczny Q301504972, moc 9 kW, pojemność 151 l, ciśnienie robocze 10.3 bar.

Stosowane paliwo: gaz ziemny wysokometanowy (grupa E).

Odnotowane zużycie gazu w całym 2017 roku na potrzeby ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniosło łącznie: **25112 m³** gazu.

Gaz ziemny	
Dane sprzedawcy	Dane wystawcy
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Region Karpacki ul. Wita Stwosza 7 33-100 Tarnów
Numer punktu poboru: 0051005	Numer gazomierza: 00478097

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (wyciąg).		
Parametry taryfy		
Grupa taryfowa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)	W – 4	
Moc umowna [kWh/h]	b ≤ 110	
Roczna ilość umowna [kWh/rok]	a>88900	
Ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) [MJ/m ³]	39.5	
Współczynnik konwersji [kWh/m ³]	11.036	
Koszt ogrzewania		
Rodzaj opłaty	Netto	Brutto
Cena za gaz, C [zł/kWh]	0.08785	0.10806
Abonament, Sa [zł/m-c]	15.85	19.50

6. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GRZEWczego

W budynku w piwnicy w kotłowni znajduje się kocioł, który ogrzewa cały budynek. Jest to kocioł grzewczy gazowy wodny niskotemperaturowy Symbol 8, typ SKGGW-N160-B1-I-VIII-0.35, producent: Wytwórnia Kotłów Centralnego Ogrzewania inż. Marcin Bartnik z Sosnowca, nr. fabryczny 3169, znamionowa moc cieplna 160 kW, powierzchnia grzewcza 2.1 m², maksymalne ciśnienie robocze wody 0.35 MPa, rok produkcji 1995.

Z uwagi na wymianę części grzejników należy przyjąć, że obecnie instalacja grzewcza pracuje na parametrach 80 °C/50 °C. Instalacja technologiczna kotłowni jest zaizolowana termicznie. W pomieszczeniach o regulowanej temperaturze znajdują się grzejniki żeliwne, panelowe oraz płytowe różnych producentów. Grzejniki zamontowane są według poniższego zestawienia. Na niewielkiej ilości grzejników zostały zamontowane głowice termostatyczne.

Lp.	Lokalizacja	Przeznaczenie	Rodzaj grzejnika	Ilość grzejników	Moc [kW]	Łączna moc [kW]
1	Piwnice	0.1 Kotłownia	-	0	0	0
2	Piwnice	0.2 Skład opału	-	0	0	0
3	Piwnice	0.3 Kantorek	Żeliwny 7 żeberek	1	0.91	0.91
4	Piwnice	0.4 Korytarz 1	-	0	0	0
5	Piwnice	0.5 WC 1	-	0	0	0
6	Piwnice	0.6 Magazyn 1	-	0	0	0
7	Piwnice	0.7 Magazyn 2	-	0	0	0
8	Piwnice	0.8 Magazyn 3	-	0	0	0
9	Piwnice	0.9 Natryski	-	0	0	0

10	Piwnice	0.10 Warsztat	Żeliwny 10 żeberek	1	1.83	1.83
11	Piwnice	0.11 Korytarz 2	-	0	0	0
12	Piwnice	0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1	-	0	0	0
13	Piwnice	0.13 Magazyn 4	Żeliwny 6 żeberek Żeliwny 4 żeberek	1 1	0.78 0.52	1.30
14	Piwnice	0.14 Magazyn 5	Żeliwny 13 żeberek	1	1.69	1.69
15	Piwnice	0.15 Archiwum 1	Żeliwny 10 żeberek Żeliwny 9 żeberek Żeliwny 8 żeberek	1 1 1	1.30 1.17 1.04	3.51
16	Piwnice	0.16 Magazyn 6	Żeliwny 10 żeberek	2	1.30	2.60
17	Piwnice	0.17 Pralnia	Żeliwny 11 żeberek Żeliwny 3 żeberka	1 1	1.43 0.39	1.82
18	Piwnice	0.18 Magazyn 7	Żeliwny 2 żeberka	1	0.26	0.26
19	Piwnice	0.19 Korytarz 2	-	0	0	0
20	Piwnice	0.20 Magazyn 8	Żeliwny 16 żeberek	1	2.08	2.08
21	Piwnice	0.21 Hydrofornia	-	0	0	0
22	Piwnice	0.22 Pomieszczenie techniczne	-	0	0	0
23	Piwnice	0.23 Kuchnia	Żeliwny 14 żeberek Żeliwny 5 żeberek	1 1	1.82 0.65	2.47
24	Piwnice	0.24 Archiwum 2	Żeliwny 8 żeberek	1	1.04	1.04
25	Piwnice	0.25 Schowek	-	0	0	0
26	Piwnice	0.26 Hol	-	0	0	0
27	Piwnice	0.27 Klatka schodowa	-	0	0	0
28	Parter	1.1 Wiatrołap 1	Żeliwny 9 żeberek dużych	1	2.07	2.07
29	Parter	1.2 WC 1	Żeliwny 6 żeberek	1	0.78	0.78
30	Parter	1.3 Łazienka 1	-	0	0	0
31	Parter	1.4 Pokój kierowców karetek	Żeliwny 16 żeberek Żeliwny 15 żeberek	1 1	2.08 1.95	4.03
32	Parter	1.5 Jadalnia	Żeliwny 18 żeberek	1	2.34	2.34
33	Parter	1.6 Pokój lekarzy	Żeliwny 11 żeberek	1	1.43	1.43
34	Parter	1.7 Szatnia	Żeliwny 7 żeberek	1	0.91	0.91
35	Parter	1.8 Natryski	Żeliwny 12 żeberek	1	1.56	1.56
36	Parter	1.9 Dyżurka	Żeliwny 16 żeberek Żeliwny 9 żeberek	1 1	2.08 1.17	3.25
37	Parter	1.10 Przedpokój 1	-	0	0	0
38	Parter	1.11 Klatka schodowa 1	-	0	0	0
39	Parter	1.12 Poradnia ginekologiczna	Panelowy, 8 segmentów	2	1.46	2.92
40	Parter	1.13 Przedpokój 2	Panelowy, 10 segmentów	1	1.83	1.83
41	Parter	1.14 Łazienka 2	Panelowy, 8 segmentów	1	1.46	1.46
42	Parter	1.15 Łazienka 3	Panelowy, 8 segmentów	1	1.46	1.46
43	Parter	1.16 Gabinet położnej	Panelowy, 8 segmentów	1	1.46	1.46
44	Parter	1.17 Korytarz 1	-	0	0	0
45	Parter	1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia	Panelowy, 14 segmentów Panelowy, 12 segmentów	1 2	2.56 2.20	6.96

46	Parter	1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa	Panelowy, 10 segmentów	2	1.83	3.66
47	Parter	1.20 Rehabilitacja: sala ćwiczeń	Panelowy, 10 segmentów	2	1.83	3.66
48	Parter	1.21 Magazynek 1	-	0	0	0
49	Parter	1.22 Poradnia chirurgiczna	Panelowy, 10 segmentów	2	1.83	3.66
50	Parter	1.23 Sala operacyjna	Panelowy, 10 segmentów	3	1.83	5.49
51	Parter	1.24 Korytarz 2	-	0	0	0
52	Parter	1.25 WC Niepełnosprawni	Panelowy, 5 segmentów	1	0.92	0.92
53	Parter	1.26 WC 1	-	0	0	0
54	Parter	1.27 Poczekalnia	Żeliwny 12 żeberek	2	1.56	3.12
55	Parter	1.28 Wiatrołap 2	Żeliwny 6 żeberek	1	0.78	0.78
56	Parter	1.29 Gabinet zabiegowy	Panelowy, 14 segmentów	1	2.56	2.56
57	Parter	1.30 Gabinet EKG	Panelowy, 7 segmentów	1	1.28	1.28
58	Parter	1.31 Korytarz 3	-	0	0	0
59	Parter	1.32 Wiatrołap 3	Panelowy, 3 segmenty	1	0.55	0.55
60	Parter	1.33 Punkt szczepień	Płytowy 0.50 x 0.60 x 0.10	2	0.86	1.72
61	Parter	1.34 Punkt szczepień - rejestracja	Płytowy 1.10 x 0.60 x 0.10	1	1.88	1.88
62	Parter	1.35 WC 2	-	0	0	0
63	Parter	1.36 Łazienka 4	Panelowy, 5 segmenty	1	0.92	0.92
64	Parter	1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych	Płytowy 0.80 x 0.60 x 0.10	1	1.37	1.37
65	Parter	1.38 Poradnia dziecięca 1	Płytowy 1.10 x 0.60 x 0.10	1	1.88	1.88
66	Parter	1.39 Poradnia dziecięca 2	Płytowy 0.60 x 0.60 x 0.10	2	1.03	2.06
67	Parter	1.40 Poradnia dziecięca - rejestracja	Płytowy 1.00 x 0.60 x 0.10	1	1.71	1.71
68	Parter	1.41 Poczekalnia dzieci chorych	-	0	0	0
69	Parter	1.42 Schowek 1	-	0	0	0
70	Parter	1.43 Schowek 2	Panelowy, 2 segmenty	1	0.37	0.37
71	Parter	1.44 Wiatrołap 4	-	0	0	0
72	Parter	1.45 Rejestracja główna	Płytowy 1.20 x 0.60 x 0.10	2	2.05	4.10
73	Parter	1.46 Klatka schodowa 2	-	0	0	0
74	Parter	1.47 Wiatrołap 5	Panelowy, 10 segmentów	1	1.30	1.30
75	Piętro	2.1 Magazyn 1	Panelowy, 8 segmentów	2	1.46	2.92
76	Piętro	2.2 Gabinet położnych środowiskowych	Panelowy, 10 segmentów	1	1.30	1.30
77	Piętro	2.3 Poradnia ogólna 1	Panelowy, 10 segmentów Panelowy, 7 segmentów	1 2	1.30 0.91	3.12
78	Piętro	2.4 Magazyn fartuchów	Panelowy, 10 segmentów	2	1.30	2.60
79	Piętro	2.5 Sala konferencyjna	Panelowy, 14 segmentów Panelowy, 13 segmentów	1 1	2.56 2.38	4.94
80	Piętro	2.6 WC 1	-	0	0	0
81	Piętro	2.7 Magazyn odpadów medycznych	Żeliwny 12 żeberek	1	1.56	1.56
82	Piętro	2.8 Przedsionek 1	-	0	0	0
83	Piętro	2.9 Gabinet lekarski	Panelowy, 8 segmentów	2	1.46	2.92
84	Piętro	2.10 Sterylizacja	Panelowy, 6 segmentów	1	1.10	1.10
85	Piętro	2.11 Archiwum 1	Panelowy, 8 segmentów	1	1.46	1.46

86	Piętro	2.12 Korytarz 1	Panelowy, 12 segmentów Panelowy, 6 segmentów	1 1	2.20 1.10	3.30
87	Piętro	2.13 Łazienka 1	-	0	0	0
88	Piętro	2.14 WC 2	-	0	0	0
89	Piętro	2.15 Hol 1	-	0	0	0
90	Piętro	2.16 Klatka schodowa 1	Panelowy, 10 segmentów	1	1.30	1.30
91	Piętro	2.17 Przedsiónek 2	-	0	0	0
92	Piętro	2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1	Panelowy, 6 segmentów	1	1.10	1.10
93	Piętro	2.19 Pracownia RTG	Żeliwny 13 żeberk Żeliwny 12 żeberk	1 2	1.69 1.56	4.81
94	Piętro	2.20 Magazynek 1	-	0	0	0
95	Piętro	2.21 Magazynek 2	-	0	0	0
96	Piętro	2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2	Żeliwny 13 żeberk	1	1.69	1.69
97	Piętro	2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3	-	0	0	0
98	Piętro	2.24 Przedsiónek 3	-	0	0	0
99	Piętro	2.25 Przedsiónek 4	-	0	0	0
100	Piętro	2.26 Szatnia 1	Żeliwny 12 żeberk	1	1.56	1.56
101	Piętro	2.27 Przedsiónek 5	-	0	0	0
102	Piętro	2.28 Szatnia 2	Żeliwny 12 żeberk	1	1.56	1.56
103	Piętro	2.29 Przedsiónek 6	Żeliwny 12 żeberk	1	1.56	1.56
104	Piętro	2.30 Archiwum 2	-	0	0	0
105	Piętro	2.31 Księgowość	Płytowy 0.80 x 0.60 x 0.10	2	1.37	2.74
106	Piętro	2.32 WC 3	Żeliwny 8 żeberk	1	1.04	1.04
107	Piętro	2.33 WC 4	-	0	0	0
108	Piętro	2.34 Zaplecze kuchenne	Panelowy, 10 segmentów	1	1.30	1.30
109	Piętro	2.35 Magazyn 2	-	0	0	0
110	Piętro	2.36 Sekretariat	Panelowy, 10 segmentów	1	1.30	1.30
111	Piętro	2.37 Pokój Dyrektora	Panelowy, 10 segmentów	2	1.30	2.60
112	Piętro	2.38 Pokój socjalny	Panelowy, 10 segmentów	1	1.30	1.30
113	Piętro	2.39 Korytarz 2	Płytowy 1.00 x 0.60 x 0.10	1	1.71	1.71
114	Piętro	2.40 Gabinet stomatologiczny	Panelowy, 8 segmentów	3	1.46	4.38
115	Piętro	2.41 Rejestracja stomatologia	Panelowy, 8 segmentów	1	1.46	1.46
116	Piętro	2.42 Poradnia ogólna 2	Panelowy, 10 segmentów	2	1.30	2.60
117	Piętro	2.43 Poradnia ogólna 3	Panelowy, 8 segmentów	2	1.46	2.92
118	Piętro	2.44 Korytarz 3	Panelowy, 12 segmentów	1	2.20	2.20
119	Piętro	2.45 Magazyn 3	-	0	0	0
120	Piętro	2.46 Hol 2	Panelowy, 6 segmentów	2	1.10	1.10
121	Piętro	2.47 Klatka schodowa 2	Panelowy, 10 segmentów	2	1.30	2.60

Dla grzejników panelowych przyjęto moc 183 W na 1 segment grzewczy.

Dla grzejników żeliwnych o długości 590-595 mm przyjęto moc 130 W na 1 żeberko grzewcze.

Dla grzejników żeliwnych o długości 1080 mm przyjęto moc 230 W na 1 żeberko grzewcze.

Dla grzejników płytowych przyjęto moc wg katalogu firmy PURMO.

7. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

7.1. Instalacja elektryczna

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Opomiarowany za pomocą licznika energii elektrycznej (nr licznika energii czynnej **93554361**). Instalacja jest sprawna i nadaje się do dalszej eksploatacji. Energię elektryczną dostarcza: PGE Obrót S.A.

Łączne zużycie energii elektrycznej za rok 2017: **33701 kWh**

Rodzaje oświetlenia zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Lokalizacja	Przeznaczenie	Rodzaj oświetlenia	Ilość punktów świetlnych
1	Piwnice	0.1 Kotłownia	żarówka	5x 1
2	Piwnice	0.2 Skład opału	żarówka	2x 1
3	Piwnice	0.3 Kantorek	światłówka żarówka	1x 2 1x 1
4	Piwnice	0.4 Korytarz 1	żarówka	1x 1
5	Piwnice	0.5 WC 1	żarówka	1x 1
6	Piwnice	0.6 Magazyn 1	żarówka	4x 1
7	Piwnice	0.7 Magazyn 2	żarówka	1x 1
8	Piwnice	0.8 Magazyn 3	żarówka	1x 1
9	Piwnice	0.9 Natryski	żarówka	1x 1
10	Piwnice	0.10 Warsztat	światłówka światłówka	1x 2 1x 1
11	Piwnice	0.11 Korytarz 2	żarówka	1x 1
12	Piwnice	0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1	światłówka	1x 2
13	Piwnice	0.13 Magazyn 4	światłówka	1x 2
14	Piwnice	0.14 Magazyn 5	światłówka żarówka	1x 2 1x 1
15	Piwnice	0.15 Archiwum 1	światłówka	4x 2
16	Piwnice	0.16 Magazyn 6	światłówka	6x 2
17	Piwnice	0.17 Pralnia	światłówka	4x 2
18	Piwnice	0.18 Magazyn 7	światłówka	1x 2
19	Piwnice	0.19 Korytarz 2	światłówka	3x 2
20	Piwnice	0.20 Magazyn 8	światłówka	2x 2
21	Piwnice	0.21 Hydrofornia	żarówka	2x 1
22	Piwnice	0.22 Pomieszczenie techniczne	żarówka	1x 1
23	Piwnice	0.23 Kuchnia	światłówka	2x 2
24	Piwnice	0.24 Archiwum 2	żarówka	1x 1
25	Piwnice	0.25 Schowek	żarówka	1x 1
26	Piwnice	0.26 Hol	światłówka	1x 2
27	Piwnice	0.27 Klatka schodowa	-	0
28	Parter	1.1 Wiatrołap 1	światłówka	1x 1
29	Parter	1.2 WC 1	żarówka	1x 1
30	Parter	1.3 Łazienka 1	żarówka	1x 1
31	Parter	1.4 Pokój kierowców karetek	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
32	Parter	1.5 Jadalnia	światłówka	2x 1

33	Parter	1.6 Pokój lekarzy	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
34	Parter	1.7 Szatnia	światłówka	3x 2
35	Parter	1.8 Natryski	żarówka	1x 1
36	Parter	1.9 Dyżurka	światłówka	2x 2
37	Parter	1.10 Przedpokój 1	światłówka	1x 1
38	Parter	1.11 Klatka schodowa 1	-	0
39	Parter	1.12 Poradnia ginekologiczna	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
40	Parter	1.13 Przedpokój 2	-	0
41	Parter	1.14 Łazienka 2	światłówka żarówka	1x 2 1x 1
42	Parter	1.15 Łazienka 3	światłówka żarówka	1x 2 1x 1
43	Parter	1.16 Gabinet położnej	światłówka	2x 2
44	Parter	1.17 Korytarz 1	światłówka	2x 2
45	Parter	1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia	światłówka żarówka	4x 2 1x 1
46	Parter	1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa	światłówka żarówka	4x 2 1x 1
47	Parter	1.20 Rehabilitacja: sala ćwiczeń	światłówka żarówka	4x 2 1x 1
48	Parter	1.21 Magazynek 1	żarówka	1x 1
49	Parter	1.22 Poradnia chirurgiczna	światłówka żarówka	3x 2 2x 1
50	Parter	1.23 Sala operacyjna	światłówka żarówka	4x 2 4x 1
51	Parter	1.24 Korytarz 2	światłówka	3x 2
52	Parter	1.25 WC Niepełnosprawni	światłówka	2x 2
53	Parter	1.26 WC 1	żarówka	1x 1
54	Parter	1.27 Poczekalnia	światłówka	4x 2
55	Parter	1.28 Wiatrołap 2	żarówka	1x 1
56	Parter	1.29 Gabinet zabiegowy	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
57	Parter	1.30 Gabinet EKG	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
58	Parter	1.31 Korytarz 3	światłówka	2x 1
59	Parter	1.32 Wiatrołap 3	żarówka	1x 1
60	Parter	1.33 Punkt szczepień	światłówka	2x 2
61	Parter	1.34 Punkt szczepień - rejestracja	światłówka	2x 2
62	Parter	1.35 WC 2	żarówka	1x 1
63	Parter	1.36 Łazienka 4	żarówka	1x 1
64	Parter	1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych	światłówka	1x 2
65	Parter	1.38 Poradnia dziecięca 1	światłówka żarówka	3x 2 1x 1
66	Parter	1.39 Poradnia dziecięca 2	światłówka	3x 2

			żarówka	1x 1
67	Parter	1.40 Poradnia dziecięca – rejestracja	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
68	Parter	1.41 Poczekalnia dzieci chorych	światłówka	2x 2
69	Parter	1.42 Schowek 1	żarówka	1x 1
70	Parter	1.43 Schowek 2	żarówka	1x 1
71	Parter	1.44 Wiatrołap 4	żarówka	1x 1
72	Parter	1.45 Rejestracja główna	światłówka	6x 2
73	Parter	1.46 Klatka schodowa 2	żarówka	1x 1
74	Parter	1.47 Wiatrołap 5	światłówka	1x 2
75	Piętro	2.1 Magazyn 1	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
76	Piętro	2.2 Gabinet położnych środowiskowych	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
77	Piętro	2.3 Poradnia ogólna 1	światłówka żarówka	4x 4 1x 2
78	Piętro	2.4 Magazyn fartuchów	światłówka żarówka	4x 2 1x 1
79	Piętro	2.5 Sala konferencyjna	światłówka żarówka	6x 2 1x 1
80	Piętro	2.6 WC 1	żarówka	1x 1
81	Piętro	2.7 Magazyn odpadów medycznych	światłówka żarówka	2x 1 1x 1
82	Piętro	2.8 Przedsiónek 1	żarówka	1x 1
83	Piętro	2.9 Gabinet lekarski	światłówka żarówka	2x 4 1x 2
84	Piętro	2.10 Sterylizacja	światłówka żarówka	1x 2 1x 2
85	Piętro	2.11 Archiwum 1	światłówka żarówka	1x 3 1x 2
86	Piętro	2.12 Korytarz 1	żarówka	7x 2
87	Piętro	2.13 Łazienka 1	żarówka	1x 1
88	Piętro	2.14 WC 2	żarówka	1x 1
89	Piętro	2.15 Hol 1	żarówka	2x 2
90	Piętro	2.16 Klatka schodowa 1	światłówka	2x 2
91	Piętro	2.17 Przedsiónek 2	światłówka	1x 1
92	Piętro	2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1	światłówka	2x 2
93	Piętro	2.19 Pracownia RTG	światłówka żarówka żarówka	6x 2 4x 2 2x 1
94	Piętro	2.20 Magazynek 1	żarówka	1x 1
95	Piętro	2.21 Magazynek 2	żarówka	1x 1
96	Piętro	2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2	żarówka	2x 2
97	Piętro	2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3	żarówka	1x 2
98	Piętro	2.24 Przedsiónek 3	żarówka	1x 1
99	Piętro	2.25 Przedsiónek 4	żarówka	1x 1

100	Piętro	2.26 Szatnia 1	żarówka	4x 1
101	Piętro	2.27 Przedsiónek 5	żarówka żarówka	2x 1 1x 2
102	Piętro	2.28 Szatnia 2	żarówka	4x 1
103	Piętro	2.29 Przedsiónek 6	światłówka żarówka	1x 2 1x 1
104	Piętro	2.30 Archiwum 2	żarówka	1x 1
105	Piętro	2.31 Księgowość	światłówka	4x 2
106	Piętro	2.32 WC 3	żarówka	2x 1
107	Piętro	2.33 WC 4	żarówka	2x 1
108	Piętro	2.34 Zaplecze kuchenne	światłówka	2x 2
109	Piętro	2.35 Magazyn 2	żarówka	1x 1
110	Piętro	2.36 Sekretariat	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
111	Piętro	2.37 Pokój Dyrektora	światłówka	2x 2
112	Piętro	2.38 Pokój socjalny	światłówka żarówka	2x 2 1x 1
113	Piętro	2.39 Korytarz 2	światłówka	3x 2
114	Piętro	2.40 Gabinet stomatologiczny	światłówka żarówka	3x 4 1x 2
115	Piętro	2.41 Rejestracja stomatologia	światłówka	1x 4
116	Piętro	2.42 Poradnia ogólna 2	światłówka żarówka	2x 4 1x 2
117	Piętro	2.43 Poradnia ogólna 3	światłówka żarówka	2x 4 1x 2
118	Piętro	2.44 Korytarz 3	żarówka	4x 2
119	Piętro	2.45 Magazyn 3	żarówka	1x 1
120	Piętro	2.46 Hol 2	światłówka	4x 2
121	Piętro	2.47 Klatka schodowa 2	światłówka	1x 2

7.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek wyposażony jest w instalację wodną i kanalizacyjną. Budynek jest wyposażony w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przy pomocy gazowego podgrzewacza wody znajdującego się w kotłowni. Jest to automatyczny zbiornikowy podgrzewacz wody, model: 25V40-7, producent: RHEEMGLAS MANUFACTURING CO., nr. fabryczny Q301504972, moc 9 kW, pojemność 151 l, ciśnienie robocze 10.3 bar. Zużycie wody w całym roku 2017: **664 m³**. Budynek jest opomiarowany wodomierzem, wodę dostarcza Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie.

7.3. Instalacja kominowa i wentylacyjna

Budynek wyposażony jest w instalację kominową, wentylacji grawitacyjnej. Zgodnie z protokołami z okresowej kontroli przewodów kominowych przewody spalinowe oraz wentylacyjne są drożne, posiadają prawidłowy ciąg oraz nadają się do dalszej eksploatacji. W jednym z pomieszczeń na piętrze: 2.3 Poradnia ogólna 1 zamontowany jest AUX klimatyzator ścienny inwerter typu split model ASW-H12A4/FAR 1DI-EU, wydajność chłodzenia 3.50kW, wydajność grzania 3.50kW, pobór mocy chłodzenia 1.09kW, pobór mocy grzania 0.97kW, maksymalny pobór mocy 1.90 kW, przepływ powietrza 550 m³/h.

Wyposażenie pomieszczeń w kratki wentylacyjne zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Lokalizacja	Przeznaczenie	Ilość krutek wentylacyjnych
1	Piwnice	0.1 Kotłownia	1
2	Piwnice	0.2 Skład opału	1
3	Piwnice	0.3 Kantorek	1
4	Piwnice	0.4 Korytarz 1	0
5	Piwnice	0.5 WC 1	1
6	Piwnice	0.6 Magazyn 1	1
7	Piwnice	0.7 Magazyn 2	0
8	Piwnice	0.8 Magazyn 3	1
9	Piwnice	0.9 Natryski	2
10	Piwnice	0.10 Warsztat	1
11	Piwnice	0.11 Korytarz 2	2
12	Piwnice	0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1	0
13	Piwnice	0.13 Magazyn 4	1
14	Piwnice	0.14 Magazyn 5	1
15	Piwnice	0.15 Archiwum 1	1
16	Piwnice	0.16 Magazyn 6	4
17	Piwnice	0.17 Pralnia	2
18	Piwnice	0.18 Magazyn 7	1
19	Piwnice	0.19 Korytarz 2	0
20	Piwnice	0.20 Magazyn 8	0
21	Piwnice	0.21 Hydrofornia	1
22	Piwnice	0.22 Pomieszczenie techniczne	0
23	Piwnice	0.23 Kuchnia	1
24	Piwnice	0.24 Archiwum 2	0
25	Piwnice	0.25 Schowek	0
26	Piwnice	0.26 Hol	0
27	Piwnice	0.27 Klatka schodowa	0
28	Parter	1.1 Wiatrołap 1	0
29	Parter	1.2 WC 1	0
30	Parter	1.3 Łazienka 1	1
31	Parter	1.4 Pokój kierowców karetek	1
32	Parter	1.5 Jadalnia	1
33	Parter	1.6 Pokój lekarzy	1
34	Parter	1.7 Szatnia	2
35	Parter	1.8 Natryski	1
36	Parter	1.9 Dyżurka	0
37	Parter	1.10 Przedpokój 1	0
38	Parter	1.11 Klatka schodowa 1	0
39	Parter	1.12 Poradnia ginekologiczna	1
40	Parter	1.13 Przedpokój 2	0

41	Parter	1.14 Łazienka 2	1
42	Parter	1.15 Łazienka 3	1
43	Parter	1.16 Gabinet położnej	1
44	Parter	1.17 Korytarz 1	0
45	Parter	1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia	2
46	Parter	1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa	1
47	Parter	1.20 Rehabilitacja: sala ćwiczeń	1
48	Parter	1.21 Magazynek 1	0
49	Parter	1.22 Poradnia chirurgiczna	1
50	Parter	1.23 Sala operacyjna	1
51	Parter	1.24 Korytarz 2	0
52	Parter	1.25 WC Niepełnosprawni	1
53	Parter	1.26 WC 1	1
54	Parter	1.27 Poczekalnia	1
55	Parter	1.28 Wiatrołap 2	0
56	Parter	1.29 Gabinet zabiegowy	2
57	Parter	1.30 Gabinet EKG	0
58	Parter	1.31 Korytarz 3	0
59	Parter	1.32 Wiatrołap 3	0
60	Parter	1.33 Punkt szczepień	1
61	Parter	1.34 Punkt szczepień - rejestracja	1
62	Parter	1.35 WC 2	1
63	Parter	1.36 Łazienka 4	0
64	Parter	1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych	1
65	Parter	1.38 Poradnia dziecięca 1	1
66	Parter	1.39 Poradnia dziecięca 2	1
67	Parter	1.40 Poradnia dziecięca - rejestracja	1
68	Parter	1.41 Poczekalnia dzieci chorych	1
69	Parter	1.42 Schowek 1	0
70	Parter	1.43 Schowek 2	0
71	Parter	1.44 Wiatrołap 4	0
72	Parter	1.45 Rejestracja główna	0
73	Parter	1.46 Klatka schodowa 2	0
74	Parter	1.47 Wiatrołap 5	0
75	Piętro	2.1 Magazyn 1	1
76	Piętro	2.2 Gabinet położnych środowiskowych	1
77	Piętro	2.3 Poradnia ogólna 1	1
78	Piętro	2.4 Magazyn fartuchów	1
79	Piętro	2.5 Sala konferencyjna	1
80	Piętro	2.6 WC 1	1
81	Piętro	2.7 Magazyn odpadów medycznych	2
82	Piętro	2.8 Przedsiónek 1	1

83	Piętro	2.9 Gabinet lekarski	1
84	Piętro	2.10 Sterylizacja	1
85	Piętro	2.11 Archiwum 1	2
86	Piętro	2.12 Korytarz 1	1
87	Piętro	2.13 Łazienka 1	0
88	Piętro	2.14 WC 2	1
89	Piętro	2.15 Hol 1	0
90	Piętro	2.16 Klatka schodowa 1	0
91	Piętro	2.17 Przedsionek 2	0
92	Piętro	2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1	1
93	Piętro	2.19 Pracownia RTG	4 wywiewy
94	Piętro	2.20 Magazynek 1	0
95	Piętro	2.21 Magazynek 2	0
96	Piętro	2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2	0
97	Piętro	2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3	1 nawiew
98	Piętro	2.24 Przedsionek 3	0
99	Piętro	2.25 Przedsionek 4	0
100	Piętro	2.26 Szatnia 1	1 wywiew
101	Piętro	2.27 Przedsionek 5	1 wywiew
102	Piętro	2.28 Szatnia 2	2 wywiewy
103	Piętro	2.29 Przedsionek 6	1
104	Piętro	2.30 Archiwum 2	0
105	Piętro	2.31 Księgowość	0
106	Piętro	2.32 WC 3	1
107	Piętro	2.33 WC 4	1
108	Piętro	2.34 Zaplecze kuchenne	0
109	Piętro	2.35 Magazyn 2	1
110	Piętro	2.36 Sekretariat	1
111	Piętro	2.37 Pokój Dyrektora	1
112	Piętro	2.38 Pokój socjalny	1
113	Piętro	2.39 Korytarz 2	0
114	Piętro	2.40 Gabinet stomatologiczny	1
115	Piętro	2.41 Rejestracja stomatologia	0
116	Piętro	2.42 Poradnia ogólna 2	1
117	Piętro	2.43 Poradnia ogólna 3	1
118	Piętro	2.44 Korytarz 3	0
119	Piętro	2.45 Magazyn 3	0
120	Piętro	2.46 Hol 2	0
121	Piętro	2.47 Klatka schodowa 2	0

8. UPROSZCZONE RYSUNKI TECHNICZNE

Rysunki z rzutami stanowią załącznik do niniejszego opracowania

9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Elewacja północna



Elewacja południowa



Elewacja zachodnia



Elewacja zachodnia



Elewacja wschodnia



Elewacja wschodnia