MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miasto: Radymno [180402_1] obręb: Radymno [0001]
pow. jarosławski woj. podkarpackie
Ark. 8.123.10.23.1.4, 8.123.10.23.2.3, 8.123.10.23.3.2, 8.123.10.23.4.1



Szkic lokalizacji pracy, skala 1:10000

Mapę sporządzono na podstawie ark. 8.123.10.23.1.4, 8.123.10.23.2.3, 8.123.10.23.3.2, 8.123.10.23.4.1 mapy zasadniczej oraz własnego pomiaru uzupełniającego.
Przyjęte granice są zgodne z operatem ewidencji gruntów i budynków miasta Radymno.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
W oznaczonym zakresie nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.
Mapa w zaznaczonym zakresie aktualna na dzień 19.06.2019r.

Licencja 440.1518.2019_1804_K05
ID 440.1518.2019
Układ wsp. 2000/24 – "Kronsztadt"

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Jerzy Olejarka

Radymno, 19.06.2019

Projektowane uzbrojenie uzgodnione w dniu 24 CZE 2019
Jarosław, dnia 24 CZE 2019

Potwierdza się, że niniejszy dokument zawiera informacje będące w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Nr zgłoszenia 2019 1539
Data przyjęcia 2019 -06- 24
Z up. STAROSTY
Piotr Matejek
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

DRAW-KOMP



LEGENDA:
- zakres opracowania
- linia zabudowy
- granica MPZP
- linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania
- 4U/US opis MPZP
- projekt ZUD

Oznaczenia:
- L11◉ – L11, L15–L18 – latarnia oświetleniowa na słupie stalowym ocynkowanym o wysokości 5 m ustawiona na fundamencie betonowym prefabrykowanym i oprawą oświetleniową LED
- ----- – kabel ziemny
- ▭ – rury ochronne koloru niebieskiego
- S1 ▭ – szafka zasilająca obiekty małej gastronomii, oświetlenie terenu i kamery wg oddzielnego opacowania

Opis:
Istniejąca szafka S1 składa się z 3 części:
- część S1 zasilająca obiekty małej gastronomii
- część SSO zasilająca i sterująca oświetleniem terenu
- część GPD zasilająca kamery i przesyłająca sygnał z kamer

Latarnie oświetleniowe L11, L15–L18 zasilić kablem ziemnym YAKY 4x25 mm² z szafki SSO
Do latarni L11 i L18 należy ułożyć kabel ziemnym YKY 3x4 mm² do zasilania kamer oraz rurę ochronną o średnicy 40 mm (z pilotem) do wciągnięcia kabla światłowodowego:
- do latarni L11 z latarni L10
- do latarni L18 z szafki GPD

Kabel zasilający kamery i rurę ochronną wprowadzić do funadamentu każdej latarni.
Kabel zasilający kamery układać bez przecinania..
Kabel oświetleniowy do latarni, kabel zasilający kamery i rurę ochronną należy układać we wspólnym wykopie,
Fundamenty latarni L15–L18 (lico fundamentu) należy ustawić w odległości min. 2 m od krawędzi drogi dojazdowej.
Fundament latarni L11 należy ustawić w odległości 1 m od krawędzi rowu.

Stacja transformatorowa Radymno 24
Obwód nr 3
Układ sieci zasilającej TN–C

Adnotacja
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem zasobu Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu w dniu 17 CZE 2020
Sieć elektryczne oświetlenie
STAROSTA JAROSŁAWSKI
Nr ewid. POG-ZUD.430. 207 2020
Z up. STAROSTY
mgr inż. Stanisław Górniak
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

STAROSTA JAROSŁAWSKI
Załącznik niniejszy stanowi integralną część zatwierdzenia nr AG.NIB.6740.3.96.2020 z dnia 16.06.2020

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Jerzy Olejarka
upr. uprawnienia geodezyjne
członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Geodezyjnej
32-500 Chrzanów ul. Fredry 10

mgr inż. Jerzy Olejarka
upr. uprawnienia geodezyjne
członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Geodezyjnej
32-500 Chrzanów ul. Fredry 10

mgr inż. Lesław Noga
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia energetyczne
upr. UAN-I/0933/AB/97, AB.III-7342/95/99
PKIO/BI/2/2003

OBIEKT: Sieć el–en niskiego napięcia 0,4 kV zasilająca oświetlenie terenu i sieć el–en niskiego napięcia zasilająca kamery na terenie kompleksu rekreacyjnego Radymno – ZEK (rozbudowa)	INWESTOR: Miasto Radymno 37–550 Radymno ul. Lwowska 20		
TREŚĆ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu Obręb Radymno (nr 0001) działki o nr ewid. gruntów: 2650/10, 2650/11	DATA: 06 2020 r.	SKALA:	NR. RYS: 1
PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Olejarka nr upr. UAN/I/7342/215/94	PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Lesław Noga nr upr. AB.III–7342/95/99	PODPIS:		

mgr inż. Lesław Noga
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia energetyczne
upr. UAN-I/0933/AB/97, AB.III-7342/95/99
PKIO/BI/2/2003