



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

Znak sprawy: PSK.9020.9.6.2021

Jarosław, dn. 2021-11-18

Komunikat nr 1/ 2021

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu
z dnia 18.11.2021r.**


**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Radymno ul. Złota Góra 58
zaopatrującego miasto Radymno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Radymno, ul. Złota Góra 58 w ramach kontroli urzędowej w dniu 15.11.2021r. ze stałego punktu monitoringowego: SUW – podawana do sieci, informuje, iż w badanej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Badana próbka wody nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków, powinna być używana **wyłącznie po kilkuminutowym przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu

mgr inż. Jadwiga Marycka-Legony