



RG.I.271.2.2022

Radymno, 22.03.2022 r.

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

*Dotyczy przetargu: „Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja*

*nr ogłoszenia 2022/BZP 00080429/01 z 09.03.2022 rok*

*Nazwa i adres zamawiającego:*

*Miasto Radymno*

*37-550 Radymno, ul. Lwowska 20*

*tel. 016 628-15-89*

*fax 016 628-24-17*

*E-mail: [planowanie@radymno.pl](mailto:planowanie@radymno.pl), [www.radymno.pl](http://www.radymno.pl)*

*<http://www.radymno.biuletyn.net>*

Miasto Radymno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

#### **Pytanie 1:**

Przedmiar robót branża elektryczna: Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja sterowania klap wentylacji pożarowej do zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Radymnie.

Przedmiar robót instalacji elektryczna wewnętrzna, instalacja SAP, instalacja LAN, instalacja odgromowa i instalacja nagłośnienia.

W w/w przedmiarach brak dostawy i montażu klap wentylacyjnych.

Czy klapy przedmiotowe są już wbudowane, czy należy je dostarczyć i wmontować. Prosimy o podanie ilości klap wentylacyjnych.

#### **Pytanie 2:**

Przedmiar robót instalacje sanitarne. Rozdział 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacyjnej.

Przedmiar nie obejmuje robót związanych jak w opisie technicznym pkt. 5 ppkt. 5.3 przebudowywanej instalacji wentylacyjnej 5.3 Wentylacja pomieszczeń szatni:

Brak w w/w przedmiarach branży sanitarnej projektowanej mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Brak w przedmiarach sieci przewodów nawiewnych doprowadzających powietrze z zewnątrz budynku przy wykorzystaniu projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewnej, np. typ DEIMOS 0/N-5D/1-1/L; o wydajności 600 m<sup>3</sup>/h, prod. Dospel.

Brak w przedmiarach wywiewu tj. wywiew powietrza z pomieszczeń szatni przez wykorzystanie dwóch wentylatorów wywiewnych typ SILENT 300CZ Plus, prod. Venture Industries o wydajności 300 m<sup>3</sup>/h każdy.

Brak w przedmiarach robót czerpni ściennej 300x300 mm, prod. SMAY.

W/w brakujące przedmiary należy określić ilościowo.

### **Odpowiedź na pytanie 1 i 2 :**

W uzupełnieniu brakującego zakresu j. w. w załączeniu przedkładam : Przedmiar robót – roboty sanitarne – instalacja wentylacji mechanicznej i instalacji c.t.

Ponadto informuję, że zgodnie z pkt 21.3. Specyfikacji Warunków Zamówienia Przedmiar robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontaktowymi, wchodzącymi w skład Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ, w uwagi na ryczałtowy charakter ceny ofertowej stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót i dostaw oraz obowiązków winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w: dokumentacji projektowej, projektowanymi postanowieniami umowy, wymaganiami w niniejszej SWZ. Do opracowania ceny ryczałtowej są ww. dokumenty. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Dołączony przedmiar należy wziąć pod uwagę jako określający jedynie zakres dostaw i wyposażenia, w zakresie ilościowym.

### **Pytanie 3:**

Odnosnie załącznika „Opis do projektu technologii stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Radymnie” a dokładnie wyposażenia kuchni właściwej.

Czy proponowane urządzenia muszą być dokładnie te same i tej samej firmy?

Czy możliwe jest zaproponowanie takich samych urządzeń o tej samej lub lepszej specyfikacji od innego producenta?

Analogicznie czy sprawa wygląda w ten sam sposób w przypadku mebli: czy mogą być meble innego producenta, lecz w tym samym wymiarze?

### **Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, lecz parametry użytego materiału nie mogą być niższe od parametrów podanych jako przykład, powyższe zostało określone w pkt 12.9 SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00080429/01 z 09.03.2022 rok

Jednocześnie informuję, iż powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert. Aktualny termin – 28.03.2022 godz. 10.00.