

P. Sobczak
2012020

IRN-II.5183.258.2019.PG

URZĄD MIASTA RADYMNO
SEKRETARIAT

Przemyśl, dnia 23.12.2019 r.

02.01.2020

Nr 35 Zał. 4

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków do wykonania prac planowanych przy dachu i elewacji budynku zabytkowej hali targowej w Radymnie informuję, co następuje:

Hala targowa w Radymnie wzniesiona została w latach 1938-1939 w centrum placu rynkowego w Radymnie. Budynek zachował pierwotną modernistyczną bryłę z elementami nawiązującymi do architektury historycznej, wystrój architektoniczny, a także część ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej.

Budynek ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr A-1380 decyzją z dnia 18.02.2016 r. Mając na uwadze powyższe przedstawiam następujące warunki do wykonania prac planowanych przy dachu i elewacjach budynku:

- Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego remontu dachu należy poprzedzić wykonaniem ekspertyzy stanu zachowania.
- Bezwzględnie należy zachować istniejące formy dachu zróżnicowane nad poszczególnymi częściami budynku i w wypadku konieczności wymiany pokrycia dachowego powtórzyć jego rodzaj wraz zachowaniem lub odtworzeniem elementów dekoracyjnych.
- Opracowanie projektu dotyczącego remontu elewacji bezwzględnie należy poprzedzić badaniami konserwatorskimi tynków elewacyjnych poszczególnych części budynku pod kątem istnienia pierwotnych tynków oraz śladów kolorystyki, a także zachowanej w obiekcie historycznej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej pod kątem istnienia na niej pierwotnej kolorystyki. Powyższe badania konserwatorskie muszą być wykonane przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki w stosownej specjalności (konserwacja kamienia i detalu architektonicznego).
- Na obecnym etapie tut. Urząd nie potrafi ustosunkować się do ewentualnej izolacji termicznej dachu budynku, jednak należy podkreślić, że jej ewentualne wprowadzenie nie może zmieniać wyglądu zewnętrznego budynku oraz wyglądu sufitu wewnątrz hali.
- Nie widzi się przeciwwskazań do wprowadzenia w budynku instalacji odgromowej.

Ponadto podkreślam, że prowadzenie w budynku omawianej hali wszelkich działań faktycznych mogących mieć wpływ na jej stan zachowania i wygląd (w tym prowadzenie badań konserwatorskich oraz wykonywanie odkrywek czy instalacji) wymaga opracowania dokumentacji uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Beata Kot

Otrzymują:

① Adresat

Do wiadomości:

1. Teczka obiektu
2. A/a - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu
ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl