



RG.I.271.4.2022

Radymno, 04.05.2022 r.

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy p.z.p. podaje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza mechaniczne wykonywanie wykopów przy odkrywkach fundamentów?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odpowiedź zawarta jest w SST - Roboty ziemne (str. 25 ust. 3). Roboty zaleca się wykonywać ręcznie ze względu na utrudniony dostęp do miejsca projektowanych wykopów oraz ze względu na sieć mediów w gruncie.

Wykonanie wykopów za pomocą sprzętu mechanicznego może się odbywać tylko pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.