Radymno
ulica Sanowa



Szafka oświetleniowa SO projektowana

Stacja transformatorowa
Michałówka 1
Szafka oświetleniowa SO projektowana
Obwód nr 1
Układ sieci TN-C

Legenda:
- Latarnie uliczne:
  ulica Sanowa – słup stalowy ocynkowany prosty 8 m, zbieżny, okrągły z wysięgnikiem 1-ramiennym 2 m, z zakończeniem 60 mm ustawiony na fundamencie betonowym oprawa oświetleniowa LED z funkcją ściemniania, IP66, IK08, strumień świetlny oprawy min 8500 lm, temperatura barwowa 4000K, moc oprawy 72W
- Szafka oświetleniowa projektowana, wyposażona w dwa pola odpływowe
- Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm²
- Uziemienie słupów wykonać jako taśmowo-prętowe

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym Jarosław nie zwalnia wykonawcy (inwestora) od stosowania obowiązujących przepisów dotyczących budowy urządzeń energetycznych.

Obiekt: Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie.	Inwestor: Miasto Radymno 37-550 Radymno ul. Lwowska 20
Treść rys.: Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie – obwód nr 1.	Skala: / Nr rys.: 2
Projektant: mgr inż. Jerzy Olejarka UAN/II/7342/215/94	Data sporządzenia: 30.10.2021 r. Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Lesław Noga AB.III-7342/95/99	Data sprawdzenia: 30.10.2021 r. Podpis: