



RG.I.271.4.2022

Radymno, 2022-05-09

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy przetargu: „Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Radymno

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

tel. 016 628-15-89

fax 016 628-24-17

E-mail: planowanie@radymno.pl, www.radymno.pl

<http://www.radymno.biuletyn.net>

Miasto Radymno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp podaje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie z jakich kształtowników należy wykonać nadproża i podciągi? HEA, HEB, IPE, IPN?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź zawarta jest w dokumentacji projektowej zarówno w części opisowej jak i rysunkowej - należy wykonać ze zwykłych walcowanych dwuteowników IPN.